

Destinataire(s) :

COMMUNAUTE URBAINE GPS&O

MAIRIE D'ANDRESY

SEFO - AGENCE ANDRÉSY

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Contrôle Sanitaire courant

GPS&O-SEFO

Commune de : ANDRESY

Prélèvement et mesures de terrain du **11/07/2025 à 09h14** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : USINE ANDRESY (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)

Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE

Nom et localisation du point de surveillance : USINE ANDRESY REFOULEMENT - SORTIE USINE REFOULEMENT

Code point de surveillance : 0000000880 Code installation : 000801 Type d'analyse : P1D7

Code Sise analyse : 00254382 Référence laboratoire : LSE2507-29733 Numéro de prélèvement : 07800248364

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-07800248364 - page : 1)

Le jeudi 31 juillet 2025

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Marie-Claude GOURDET

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Mesures de terrain	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Contexte Environnemental</i>						
Température de l'eau	17,6	°C				25,0
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,2	unité pH				9,0
<i>Résiduel de traitement</i>						
Chlore libre	0,42	mg/L(Cl2)				
Chlore total	0,49	mg/L(Cl2)				

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité		Références de qualité	
			Mini	Maxi	Mini	Maxi
<i>Bactériologie</i>						
Entérocoques /100ml-MS	<1	n/100mL		0		
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1	n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	1	n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	<1	n/100mL				0
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	<1	n/100mL				0
Escherichia coli /100ml - MF	<1	n/100mL		0		
<i>Caractéristiques organoleptiques et minéralisation</i>						
Aspect (qualitatif)	normal	qualit.				
Couleur (qualitatif)	normal	qualit.				
Odeur (qualitatif)	normal	qualit.				
Odeur (dilution à 25°C)	non mesuré	dilut.				3
Saveur (qualitatif)	normal	qualit.				
Saveur par dilution à 25°C	non mesuré	dilut.				3
Turbidité néphélométrique NFU	0,18	NFU				2
Conductivité à 25°C	704	µS/cm				1100
Coloration	<5	mg/L(Pt)				15
Chlorures	33	mg/L				250
Sulfates	86	mg/L				250
<i>Equilibre Calco-carbonique</i>						
pH	7,59	unité pH				9,0
Titre alcalimétrique complet	23,70	°f				
Titre hydrotimétrique	31,87	°f				
<i>Oxygène et matières organiques</i>						
Carbone organique total	0,78	mg/L(C)				2
<i>Paramètres azotés et phosphorés</i>						
Ammonium (en NH4)	<0,05	mg/L				0,1
Nitrites (en NO2)	<0,01	mg/L		0,1		
Nitrates (en NO3)	18	mg/L		50,0		
Nitrates/50 + Nitrites/3	0,36	mg/L		1,0		
<i>Fer et manganèse</i>						
Manganèse total	<10	µg/L				50

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1