Délégation départementale des Yvelines
Département Santé-environnement
Courriel : ars-dd78-eau@ars.sante.fr
Téléphone : 01 30 97 73 39

Destinataire(s) :
COMMUNAUTE URBAINE GPS&O
MAIRIE D'ANDRESY
SEFO - AGENCE ANDRÉSY

(Code de la santé publique - Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments)

Résultats des analyses effectuées dans le cadre suivant : Renforcement du contrôle de l'eau

GPS&O-SEFO

Commune de : ANDRESY

Prélèvement et mesures de terrain du **19/05/2026 à 08h53** pour l'ARS, par le laboratoire :
LABORATOIRE SANTE ENVIRONNEMENT HYGIENE DE LYON (CARSO-LSEHL), qui a également réalisé les analyses.

Nom et type d'installation : USINE ANDRESY (STATION DE TRAITEMENT-PRODUCTION)
Type d'eau : EAU DISTRIBUEE TRAITEE
Nom et localisation du point de surveillance : USINE ANDRESY REFOULEMENT - .
Code point de surveillance : 0000000880 Code installation : 000801 Type d'analyse : PES8
Code Sise analyse : 00259682 Référence laboratoire : LSE2605-21887 Numéro de prélèvement : 07800253668

Conclusion sanitaire :

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

(PLV-07800253668 - page : 1)

Le lundi 15 juin 2026

P/ le Directeur général et par délégation,
P/ le Directeur départemental et par délégation,
L'Ingénieur d'études sanitaires,

Signé

Béatrice TAVÉ-GALTIER

Les résultats détaillés sont consultables page(s) suivante(s)

Analyse laboratoire	Résultats	Unité	Limites de qualité Mini	Limites de qualité Maxi	Références de qualité Mini	Références de qualité Maxi
Pesticides Divers						
Chloridazone	<0,005	µg/L		0, 10		
MÉTABOLITES PERTINENTS						
Chloridazone desphényl	0,031	µg/L		0,1		
Chloridazone méthyl desphényl	0,006	µg/L		0,1		

Les conclusions sanitaires sont consultables en page 1